

TANÚSÍTVÁNY/CERTIFICATE

No.: C-448048-6

Date: Budapest, 01/10/2014

Termék neve/Name of product: Szilárd tüzelésű kazánok /
Solid fuel boilers

A termék típusa, azonosító adatai/Type and identification data of product:

KTMM-45

Nominal power	43 kW	
Efficiency	85,1 %	Class 4
CO	1098 mg/m ³	Class 4
CnHm	39 mg/m ³	Class 4
Dust	72 mg/m ³	Class 4

Gyártó/Producer: Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft. Magyarország / Hungary

Megbízó/Applicant Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft.
5650 Mezőberény, Thököly út 56.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a termékre vonatkozóan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer szerinti terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. Ennek alapján megállapítja, hogy a megbízó által benyújtott mintával megegyező termék az alábbi szabványnak

megfelel.

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3rd system.

This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant


comply

with the following legal standard.

Alkalmazott szabványok / harmonized standards: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
non harmonized standards: EN 303-5:2012

Érvényes / Valid until: 01/10/2017




Dr. Madaras Gábor
ügyvezető igazgató
CEO

Jelen tanúsítványt a R-448048-6 számú típusvizsgálati jelentés alapján állítottuk ki és igazolja a CE jel feltüntetésnek jogosságát./This certificate issued under the EC type testing report number of R-448048-6 and prove the right of the affixing of CE marking.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett vagy bekövetkezett változásról./ The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbízó köteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to conduct III of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. KERMI Department